

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  
(ДЕПСОЦРАЗВИТИЯ ЮГРЫ)**

**ПРИКАЗ**

«18» *апреля* 2016 г.  
г. Ханты-Мансийск

№ *242-р*

О проведении мероприятий, обеспечивающих контроль за первоочередным созданием универсальной безбарьерной среды, в реабилитационных организациях и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 октября 2015 года № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пункта 1 распоряжения Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 марта 2016 года № 58-рг «О мониторинге за выполнением положений Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в 2016 году», на основании пункта 2 протокола совещания у Министра труда и социальной защиты населения Российской Федерации М.А. Топилина от 2 марта 2016 года № 1/13/4

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Осуществить в 2016 году контроль первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в виде контрольно-аналитического мероприятия.

2. Определить заместителя директора – начальника управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры Л.Б. Низамову должностным лицом, ответственным за реализацию контрольно-аналитического мероприятия.

3. Утвердить:

3.1. Перечень реабилитационных организаций, предоставляющих социальные услуги, и организаций, оказывающих протезно-ортопедическую помощь, подлежащих контролю за первоочередным созданием универсальной безбарьерной среды (приложение 1);

3.2. Календарный план контрольно-аналитического мероприятия первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь (приложение 2);

3.3. Состав комиссии по контролю первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – комиссия) (приложение 3);

3.4. Форму акта контрольно-аналитического мероприятия первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь (приложение 4).

4. Отделу организации реабилитации и интеграции инвалидов управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры:

уведомить организации, оказывающие протезно-ортопедическую помощь, о проведении контрольно-аналитических мероприятий;

обеспечивать размещение результатов мониторинга на едином официальном сайте государственных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора – начальника управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры Л.Б.Низамову.


И.о. директора



*Узарова*

И.А.Узарова

Приложение 1  
к приказу Депсоцразвития Югры  
от «18» 04 2016 г. № 144-р




Перечень реабилитационных организаций, предоставляющих специальные услуги, и организаций оказывающих протезно-ортопедическую помощь, подлежащих контролю за первоочередным созданием универсальной безбарьерной среды

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес учреждения	Наименование отделения
1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Анастасия»	628672, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангелас, ул. Ленина, д. 48	Отделение дневного пребывания
2	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство»	628310, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр.12, д. 25	Отделение дневного пребывания
3	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»	628617, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 82	Отделение дневного пребывания
4	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»	628187, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нягань, ул. Речная, д. 191	Отделение дневного пребывания, стационарное отделение
5	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»	628383, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Пыть-Ях, 4 мкр. «Молодежный», д. 3	Отделение дневного пребывания, стационарное отделение

6	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»	628462, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Радужный 7 мкр., д. 1 б	Отделение дневного пребывания
7	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»	628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Бажова, д. 42	Отделение дневного пребывания
8	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»	628002, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Красногвардейская, 7 а	Отделение дневного пребывания
9	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дельфин»	628331, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, ул. б-я, д. 4	Отделение дневного пребывания, стационарное отделение
10	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»	628260, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, д. 56 а	Отделение дневного пребывания, стационарное отделение
11	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна»	628200, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Комбинатская, д. 2	Реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями
12	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»	628418, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Лермонтова, д. 3/1	Отделение (сектор) реабилитации инвалидов молодого возраста, отделение реабилитации для инвалидов (по зрению)
13	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»	628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 45	Социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов

14	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский реабилитационно-технический центр»	628615, г. Нижневартовск, ул. Пикмана, д. 31	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
15	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Сургуте)	628401, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Иосифа Каролинского, д. 14/2	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
16	Общество с ограниченной ответственностью «Центр протезирования и реабилитации»	628615, г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 50 б, кв. 70	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
17	Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры»	628240, г. Советский, ул. Гастелло, д. 9 корп. 1	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
18	Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» (филиал в г. Сургуте)	628401, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 31	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
19	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр»	628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Гастелло, д. 31	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
20	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Сургуте)	628401, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Югорская, д. 36	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
21	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Нижневартовске)	628624, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 77	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
22	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Ханты-Мансийске)	628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 76 а	Протезирование конечностей, обучение пользованию протезом
23	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»	628484, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 17а	Реабилитационное отделение для детей и подростков с ограниченными возможностями



Приложение 2  
к приказу Депсоцразвития Югры  
от «18» 04 2016 г. № 442-р


Календарный план контрольно-аналитического мероприятия первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь

№ п/п	Наименование организации социального обслуживания	Период проведения мониторинга
1	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Добрый волшебник»	II квартал (18-20.04.2016)
2	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Городская социальная служба»	
3	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Сургуте)	
4	Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры» (филиал в г. Сургуте)	
5	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Сургуте)	
6	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Жемчужина»	
7	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Ханты-Мансийске)	
8	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Лучик»	
9	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Светлана»	

10	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (филиал в г. Нижневартовске)	
11	Общество с ограниченной ответственностью «Югорский реабилитационно-технический центр»	II квартал
12	Общество с ограниченной ответственностью «Центр протезирования и реабилитации»	
13	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси»	
14	Открытое акционерное общество «Реабилитационно-технический центр» (г. Советский)	III квартал
15	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Солнышко»	
16	Общество с ограниченной ответственностью «Реабилитационно-оздоровительный центр «Жемчужина Югры»	
17	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Детство»	IV квартал
18	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дельфин»	
19	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»	
20	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Гармония»	IV квартал
21	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Анастасия»	IV квартал

22	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик»	Югры
23	Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна»	Югры IV квартал





Приложение 3  
к приказу Депсоцразвития Югры  
от «18» 04 2016 г. № 142-р

Состав комиссии по контролю первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1. Низамова Людмила Борисовна заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры
2. Воронов Николай Иванович Директор Муниципального автономного учреждения «Молодежный центр «Гелиос», г. Югорск (по согласованию)
3. Горбачева Светлана Ангеловна председатель общественной организации «Нижевартовское городское общество слепых» (по согласованию)
4. Ильиных Галина Николаевна председатель Ханты-Мансийской окружной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
5. Кононенко Станислав Петрович председатель Регионального общественного движения инвалидов-колясочников Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Преобразование», член Общественной палаты Югры (по согласованию)
6. Лазурко Станислав Викторович председатель Ханты-Мансийского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по согласованию)
7. Смирнова Наталья Борисовна председатель Няганской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)





Приложение 4  
к приказу Депсоцразвития Югры  
от «18» 04 2016 г. № 242-р

**Акт контрольно-аналитического мероприятия первоочередного создания универсальной безбарьерной среды в реабилитационных организациях, предоставляющих социальные услуги, и организациях, оказывающих протезно-ортопедическую помощь**  
(заполняется в 2-х экземплярах, пп. 1-7 заполняются членами комиссии по контролю первоочередного создания универсальной безбарьерной среды, п. 8-11 заполняется подконтрольной организацией)

Дата \_\_\_\_\_

**1. Наименование организации**

---

---

**2. Краткие сведения о составе объекта (количество зданий)**

---

---

**3. Актуальность паспорта доступности, дата заполнения (актуализации)**

---

---

**4. Достоверность сведений, содержащихся в паспорте доступности, фактическому состоянию объекта (в т.ч. в разрезе структурно-функциональных зон)**

---

---

**5. Наличие объекта (объектов) на информационных картах в сети «Интернет» ТИС Югры и «Жить вместе»**

---

---

**6. Наличие мероприятий в отраслевой «дорожной карте» (плана финансово-хозяйственной деятельности)**

---

---

## 7. Доступность официального сайта организации в сети «Интернет» для инвалидов по зрению

## 8. Аналитическая справка о состоянии доступности зон объекта (заполняется подконтрольной организацией заблаговременно до проведения контрольно-аналитического мероприятия)

Принятые сокращения наименования категорий инвалидов:

к - инвалиды на креслах-колясках («колясочники»);

о - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата («опорники»);

с - инвалиды с нарушениями зрения («слепые»);

г - инвалиды с нарушениями слуха («глухие»);

у – инвалиды с нарушением интеллекта («умственно-отсталые»).

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
<b>1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)</b>				
<b>Вход на территорию (при наличии ограждения)</b>				
- ширина прохода, калитки	м	0,9 и более	к, о	
- информация об объекте	наличие	есть	к, о, с, г	
<b>Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)</b>				
Расстояние до входа в здание	м	50 и менее	к, о	
Количество машино-мест для инвалидов	%	10 % и более (при наличии менее 10 мест – не менее 1 машино-места для инвалида)	к	
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	м	3,6 и более	к	
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	м	6,0 и более	к	
<b>Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)</b>				
- ширина тротуара (пути движения):	м	2,0 и более	к	
- указатели направления движения	наличие	есть	к, г	
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	есть	с	
- места отдыха	наличие	есть	к, о	
<b>Открытая лестница:</b>				
- высота подъема	м	справочно		
- поручни на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	
- тактильная полоса перед маршем	наличие	есть	с	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
(вверху и внизу)				
- контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
<b>Пандус на рельефе</b>				
- высота подъема одного марша	м	0,8 и менее	к	
- уклон	%	1:20 и менее	к	
<b>Поручни с двух сторон</b>		наличие	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	
<b>2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)</b>				
<b>Крыльцо или входная площадка</b>				
Высота площадки	м	справочно		
Габариты площадки (ширина)	м	2,2 и более	к	
Габариты площадки (глубина)	м	2,2 и более	к	
Поручни (ограждение)	наличие	Есть	к, о, с	
Навес	наличие	Есть	к, о	
Информация об объекте	наличие	Есть	г	
<b>Лестница наружная</b>				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу	наличие	Есть	с	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	Есть	с	
Поручни с двух сторон	наличие	Есть	о, с	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	о, с	
<b>Пандус наружный</b>				
Уклон	%	1:20 и менее	к	
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	м	0,9 - 1,0	к	
Высота подъема одного марша (максимальная)	м	0,8 и менее	к	
<b>Разворотные площадки:</b>				
-при въезде на пандус, длина	м	1,5 и более	к	
-при въезде на пандус, ширина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная прямая, ширина	м	1,0 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	м	1,5 и более	к	
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	м	1,5 и более	к	
<b>Поручни с двух сторон:</b>	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85-0,92	о	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	Есть	к	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
- не травмирующие окончания	наличие	Есть	к, о	
Нескользкое покрытие	наличие	Есть	к	
<b>Наружный подъемник</b>	наличие	Есть	к	
<b>Звуковой маяк у входа</b>	наличие	Есть	с	
<b>Тамбур</b>				
Глубина	м	1,8 и более	к	
Ширина	м	2,2 и более	к	
Двери распашные	наличие	справочно	-	
Двери автоматические	наличие	справочно	-	
- ширина дверного проема в свету	м	0,9 и более	к, о	
- высота порога наружного, внутреннего	м	0,025 и менее	к	
<b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	Наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
- на высоте	м	0,85-0,92	о, с	
- горизонтальные завершения поручня	наличие	есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
<b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b>				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	
Уклон	%	1:20 и менее	к	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	к, о	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	к	
<b>Пандус переносной</b>	наличие	есть	к	
<b>Подъемник для инвалидов</b>				
- стационарный	наличие		к	
- мобильный	наличие		к	
<b>Коридоры/холлы</b>				
Ширина полосы движения	м	1,2 и более	к	
Разворотные площадки, глубина	м	1,5 и более	к	
Разворотные площадки, ширина	м	1,5 и менее	к	
Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	есть	к, г	
Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	есть	к, г	
Речевые информаторы и маяки	наличие	есть	с	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	есть	г	

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	есть	г	
Тактильная схема	наличие	есть	с	
<b>Место отдыха и ожидания:</b>				
- места для сидения на каждом этаже	наличие	есть	о	
- зона для коляски на каждом этаже	наличие	есть	к	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	м	0,1 и менее	с	
<b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>				
Контрастная маркировка	наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	есть	о	
- горизонтальные завершения поручней	наличие	есть	о	
<b>Пандус внутренний на этаже</b>				
Ширина марша	м	1,0 и более	к	
Уклон	%	8 и менее	к	
Разворотные площадки внизу,верху	м	1,5 и более	к	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	к, о	
- на высоте (нижний поручень)	м	0,7	к	
- на высоте (верхний поручень)	м	0,85 - 0,92	о	
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>				
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	есть	с	
Поручни с двух сторон:	наличие	есть	о, с	
- на высоте	м	0,85 - 0,92	о, с	
- горизонтальные завершения	наличие	есть	о, с	
- не травмирующие окончания	наличие	есть	о, с	
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	есть		
<b>Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)</b>				
<i>Лифт пассажирский</i>				
<i>Кабина:</i>				
- длина	м	1,4 и более	к	
- ширина	м	1,1 и более	к	
- ширина дверного проема	м	0,8 и более	к	
- поручни	наличие	есть	о	
Световая информация в кабине	наличие	есть	г	
Звуковая информация в кабине	наличие	есть	с	
Знак доступности	наличие	есть	к	
Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	есть		

Наименование элементов объекта	Единицы измерения (наличие)	Нормативная величина, наличие	Категории инвалидов	Фактическое состояние на момент обследования
2	3	4	5	6
<b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)</b>				
<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				
Высота рабочей поверхности	м	0,8-1,1	к	
Габариты зоны обслуживания (глубина)	м	1,5 и более	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>				
<b>Обслуживание в кабинете №</b>				
Ширина проема двери в свету	м	0,9 и более	к	
Высота порога	м	0,025 и менее	к	
Информация тактильная	наличие	есть	с	
Информация визуальная контрастная:	наличие	есть	к, о, с, г	
- размещение на высоте	м	1,8 и менее	к	
- высота прописных букв	м	0,025 и более	с	
Зона для кресла-коляски	наличие	есть	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>				
<b>Обслуживание с перемещением №</b>				
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	м	1,2 и более	к	
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	м	0,8-1,1	к	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов обслуживания на объекте</b>				
<b>Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)</b>				
Длина	м	1,8 и более	к	
Ширина	м	1,6 и более	к	
Место для сидения	наличие	есть	о	
Крючки для костылей	наличие	есть	о	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
<b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b>				
Доля мест для колясочников	%	2 и более	к	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	м	1,2 и более	к	
Доля мест для лиц с нарушением слуха	%	2 и более	г	
<b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>				
<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	наличие	есть	к	
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ для посетителей</b>				



Санузел для инвалидов				
Знак доступности помещения	наличие	есть	к	
Тактильная маркировка санузла	наличие	есть	с	
Ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
Раковина:				
- зона у раковины (глубина)	м	1,3 и более	к	
- зона у раковины (ширина)	м	0,85 и более	к	
- высота раковины	м	0,75 - 0,85	к	
- опорный поручень	наличие	есть	о	
Кабины для инвалидов:				
- количество кабин	ед.	справочно		
- знак доступности кабины ( <i>при необходимости</i> )	наличие	есть	к	
- ширина дверного проема	м	0,9 и более	к, о	
- габариты кабины (длина)	м	1,8 и более	к	
- габариты кабины (ширина)	м	1,65 и более	к	
- опорные поручни	наличие	есть	к, о	
т ч откидные	наличие	есть	к	
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	м	0,8 и более	к	
- крючки для костылей	наличие	есть	о	
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат</i>				

**9. Достижение значений показателей по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в структурных подразделениях Депсоцразвития Югры и подведомственных учреждениях (с указанием значений показателей)**

---



---



---

**10. Факт организации ситуационной помощи для инвалида и МГН (наличие закрепленного специалиста, вид документа, установившего ответственность специалиста, наличие системы информации о возможности предоставления ситуационной помощи)**

---

**11. Итоговое заключение\* о результативности исполнения мероприятий Программы – повышения уровня доступности для инвалидов и МГН (по каждой категории инвалидов указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно; ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно; ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно)**

Например: ДП-И (к, о); ДУ (с); ВНД (г, у) или ДП-И (к, о); ДЧ-И (с, г, у).

---



---

**12. Отдельные рекомендации по адаптации и повышению уровня доступности основных структурных элементов объекта, оснащенных за счет средств Программы**

---



---

**13. Приложение к настоящему акту: фотоотчет на \_\_\_ слайдах (направляется в электронном виде не более 2 фотографий одного объекта на адрес электронной почты: [NabievVV@admhmao.ru](mailto:NabievVV@admhmao.ru))**

**14. Ф.И.О. (полностью) и контактный телефон специалиста, заполнившего настоящую справку об объекте**

---



---

**Руководитель организации**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Специалист, ответственный за комплексную безопасность здания (сооружения), курирующий вопросы безбарьерной среды)**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Заместитель директора – начальник управления социальной поддержки и помощи Депсоцразвития Югры**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Представитель управления социальной защиты Депсоцразвития Югры**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

**Представители общественных организаций**

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

расшифровка подписи

\* - подготовка итогового заключения осуществляется в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».